



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



CQC 标志认证

试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: 核查

申请编号: V2024CQC107502-1155335

产品名称: 组合开关

型号: HZ12-40

检测机构: 中检科技检验检测科学研究院有限公司



样品名称：组合开关	委托人：浙江正泰电器股份有限公司
型号：HZ12-40	委托人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区 正泰路1号
商标：CHINT	生产者（制造商）：浙江正泰电器股份有限公司
样品数量：2台	生产者（制造商）地址：浙江省乐清市北白象镇正 泰工业园区正泰路1号
样品来源：送样	生产企业：浙江正泰机床电气制造有限公司
收样日期：2024.02.26	生产企业地址：浙江省乐清市北白象镇正泰智能电 器工业园区长江路2号
完成日期：2024.03.01	

试验结论：合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
HZ12-40；Ui：550V；Uimp：4kV；Ith：40A；Ue：AC380V；Ie：40A；Icw：800A/1s；
Icm(峰值)：1128A；使用类别：AC-23A；极数：4P

签发人：徐亮
签名：徐亮
签发日期：2024.03.01

备注：该申请为变更申请，具体变更如下：

变更内容	变更前	变更后
变更总装配图号	2ZTF.635.800~809	2ZTF.635.800~809、 2ZTF.630.011
变更型号解释	型式代号（01、02、03、04、05、06、07、08、09、10）	型式代号（01、02、03、04、05、06、07、08、09、10、 11 ） 详见“3.3 型号的解释”
变更弹簧型号规格	弹簧钢丝 70-C	SWRH72A
增加面板、手柄供应商	乐清市力作电器厂 浙江亚明电器有限公司	浙江亚明电器有限公司 乐清市力作电器厂 温州金通成套电器有限公司
变更触头供应商	浙江亚明电器有限公司 温州宏丰电工合金股份有限公司 福达合金材料股份有限公司 乐清市聚丰合金材料有限公司	浙江亚明电器有限公司 浙江宏丰金属基功能复合材料有限公司 浙江福达合金材料科技有限公司 乐清市聚丰合金材料有限公司
原证书编号	CQC2002010302023441	
原报告编号及检测机构	C-14201-DC184982（中检质技检验检测科学研究院有限公司） C009-A2010CCC0302-1005056、C009-A2009CCC0305-798708（上海电器设备检测所）	

根据以上变更进行描述，本报告须与原报告合并使用方为有效。

试验项目汇总表

序号	试验项目	依据标准条款	试验结果
I/1	温升	8.3.3.1	见 C009-A2009CCC0305-798708
2	介电性能	8.3.3.2	
3	接通和分断能力 AC-23A	8.3.3.3	
4	验证介电性能	8.3.3.4	
5	泄漏电流	8.3.3.5	N
6	验证温升	8.3.3.6	见 C009-A2009CCC0305-798708
7	操动器机构的强度	8.3.3.7	
II/8	操作性能	8.3.4.1	见 C-14201-DC184982
9	验证介电性能	8.3.4.2	
10	泄漏电流	8.3.4.3	N
11	验证温升	8.3.4.4	见 C-14201-DC184982
III/12	短时耐受电流	8.3.5.1	见 C009-A2009CCC0305-798708
13	短路接通能力	8.3.5.2	
14	验证介电性能	8.3.5.3	
15	泄漏电流	8.3.5.4	N
16	验证温升	8.3.5.5	见 C009-A2009CCC0305-798708
17	接线端子的机械性能	GB/T 14048.1 8.2.4	见 C009-A2009CCC0305-798708
18	抗非正常热和火试验	GB/T 14048.1 8.2.1.1	见 C-14201-DC184982
19	电气间隙	GB/T 14048.1 7.1.4	见 C-14201-DC184982
	以下空白		