



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302664567

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

NXHM-63: Uimp: 8kV;Ui: 800V;Ith: 63A;Ue: AC380V/AC400V/AC415V;Ie:
10A,15A,16A,20A,25A,30A,32A,40A,50A,60A,63A; Icw: 800A/1s;Icm(峰值): 1128A;使用类别:
AC-21A,AC-21B,AC-22A,AC-22B,AC-23A,AC-23B;极数: 3P, 4P;频率:50Hz/60Hz;IP20;配用的辅
助触头:AX-M1: 1NO1NC;Ith:
3A;AC-15:Ue:AC380V/AC400V/AC415V,Ie:0.26A;DC-13:Ue:DC110V,DC220V/DC250V,Ie:0.14A;

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年07月26日 有效期至: 2029年07月25日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

