

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980302000322

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：熔断器式隔离开关
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 14048.3-2017
生产企业名称：浙江正泰机电电气有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

联系人：陈文忠
电话：0577-62877777
电子邮箱：cwz@chint.com
指定签字人：

自我声明时间：2022-08-09
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302000322

产品系列、型号、规格:

HR6-400/3□□、HR6-630/3□□; U_e: AC 415V/690V; I_{th}: 400A、630A; AC 415V; I_e: 400A、630A; AC 690V: 315A、425A; U_i: 1000V; U_{imp}: 12kV; I_q: 50kA; I_{cw}: 15kA/1s; 使用类别: AC-23B (415V)、AC-22B (690V); 极数: 3P; 辅助回路: 1NO 1NC; I_{th}: 5A; AC-15; U_e/I_e: AC 220V/0.79A; DC-13; U_e/I_e: DC 220V/0.1A. 型号解释详见附件

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-08-09
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302000322

产品系列、型号、规格(附件):

型号的释义:

根 6 - □ / 3 □ □
1) (2) (3) (4) (5) (6)

- 1) 断路器式隔离开关
- 2) 设计序号
- 3) 额定发热电流(A): 400, 630
- 4) 极数: 3—五极
- 5) 信号装置: 0表示无信号装置, 1表示有信号装置
- 6) H表示红色上盖, 无表示黑色上盖

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-08-09
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。