



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号： V2023CQC107502-1078352
(任务编号)

产品名称： 塑料外壳式断路器

型 号： NM1B-W125S、NM1B-W125C、
NM1B-W125H、NM1B-160S、NM1B-160C

检测机构： 福建省产品质量检验研究院



<p>产品名称: 塑料外壳式断路器 型号: NM1B-W125H/4300C、 NM1B-W125H/3300 商 标: / 样品数量: 7 台 样品来源: 送样 收样日期: 2023-05-22 完成日期: 2023-05-24</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产企业: 温州正泰电器科技有限公司 生产企业地址: 浙江省温州经济技术开发区 滨海二道 1318 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格。</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NM1B-W125S、NM1B-W125C、NM1B-W125H、NM1B-160S、NM1B-160C; Ui:800V;Uimp:8kV;Ue: AC380V/AC400V, AC690V; NM1B-W125S、NM1B-W125C、NM1B-W125H: In: 63A,70A,75A,80A,90A,100A,110A,120A,125A; NM1B-160S、NM1B-160C: In: 63A,70A,75A,80A,90A,100A,110A,120A,125A,140A,150A,160A; 过电流脱扣器类型:热磁式,电磁式; S 型: AC380V/AC400V:l_{cu}=35kA,l_{cs}=17.5kA; AC690V:l_{cu}=3kA,l_{cs}=3kA; C 型: AC380V/AC400V:l_{cu}=25kA,l_{cs}=12.5kA; AC690V:l_{cu}=3kA,l_{cs}=3kA; H 型:AC380V/AC400V:l_{cu}=36kA,l_{cs}=25kA; 适用频率: 50Hz/60Hz 选择性类别:A 类;极数:3P,3P+N (3 个保护极, N 极常通),4P; 适用于隔离用 (3P+N 和 4P 中 A 型、D 型除外),脱扣级别:10 配用的辅助触头 1NO1NC/2NO2NC;l_{th}:3A; AC-15,U_e:AC380V/AC400V/415V,l_e:0.26A; DC-13,U_e:DC110V,DC220V/DC250V,l_e:0.14A; 符合附录 N 的电子附件: 带预付费功能的分励脱扣器: DC24V、DC110V、DC220V/DC250V、 AC220V/AC230V/AC240V、AC380V/AC400V/AC415V, 50/60Hz</p>	
<p>主检: 程康松 日期: 2023-05-24</p>	 <p>福建省产品质量检验研究院 2023 年 5 月 24 日</p>
<p>审核: 日期: 2023-05-24</p>	
<p>签发: 日期: 2023-05-24</p>	

