



国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2019CCC0303-3261341
(任务编号)

产品名称: 断相与相序保护继电器

型 号: XJ3-D

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



<p>样品名称: 断相与相序保护继电器</p> <p>型号: XJ3-D</p> <p>商 标: /</p> <p>数 量: 3 台</p> <p>样品来源: 送样</p> <p>收样日期: 2019-07-29</p> <p>完成日期: 2019-08-20</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号</p>																
<p>试验结论: 依据 GB/T14048.5-2017 检验合格</p>																	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>XJ3-D; Uimp:4kV; Ui:415V; Ith:3A;</p> <p>Ue/Ie:AC380V/0.47A,AC400V/0.47A,AC415V/0.47A; 使用类别: AC-15; IP20</p>																	
<p>主检:  日期: 2019-08-20</p>	 <p>福建省产品质量检验研究院 2019 年 9 月 9 日</p>																
<p>审核:  日期: 2019-09-06</p>																	
<p>签发:  日期: 2019-09-09</p>																	
<p>备注:</p> <p>1.变更情况:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>变更项目</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>总装配图</td> <td>2ZTT.299.027</td> <td>2ZTT.299.027.1-2</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>电子组件板</td> <td>6ZTT.379.018</td> <td>6ZTT.379.018 6ZTT.379.020</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>产品描述 (SCPD)</td> <td>RT16(NT)-6A</td> <td>RT36-00/6A</td> </tr> </tbody> </table> <p>2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): 03601-A-18B2180(A2018CCC0303-3032128);</p> <p>3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;</p> <p>4.原 3C 证书编号: 2006010303213875;</p> <p>5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波);</p> <p>6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。</p>		序号	变更项目	变更前	变更后	1	总装配图	2ZTT.299.027	2ZTT.299.027.1-2	2	电子组件板	6ZTT.379.018	6ZTT.379.018 6ZTT.379.020	3	产品描述 (SCPD)	RT16(NT)-6A	RT36-00/6A
序号	变更项目	变更前	变更后														
1	总装配图	2ZTT.299.027	2ZTT.299.027.1-2														
2	电子组件板	6ZTT.379.018	6ZTT.379.018 6ZTT.379.020														
3	产品描述 (SCPD)	RT16(NT)-6A	RT36-00/6A														

试验项目汇总表

[illegible]