



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302664560

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司  
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关  
NHM5-63等，具体型号规格详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月26日 有效期至：2029年07月25日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302664560

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NHM5-63、NHM5B-63、NHM5P-63、NHM5T-63、NHM5F-63、NHM5H-63、  
NHM5J-63、NHM5G-63、NHM5NE-63、NHM5DC-63;  
NHM5-100、NHM5B-100、NHM5P-100、NHM5T-100、NHM5F-100、NHM5H-100、  
NHM5J-100、NHM5G-100、NHM5NE-100、NHM5DC-100;  
NHM5-X125、NHM5B-X125、NHM5P-X125、NHM5T-X125、NHM5F-X125、  
NHM5H-X125、NHM5J-X125、NHM5G-X125、NHM5NE-X125、NHM5DC-X125;  
NHM5-125、NHM5B-125、NHM5P-125、NHM5T-125、NHM5F-125、  
NHM5H-125、NHM5J-125、NHM5G-125、NHM5NE-125、NHM5DC-125;  
NHM5-250、NHM5B-250、NHM5P-250、NHM5T-250、NHM5F-250、  
NHM5H-250、NHM5J-250、NHM5G-250、NHM5NE-250、NHM5DC-250;  
NHM5-400、NHM5B-400、NHM5P-400、NHM5T-400、NHM5F-400、  
NHM5H-400、NHM5J-400、NHM5G-400、NHM5NE-400、NHM5DC-400;  
NHM5-630、NHM5B-630、NHM5P-630、NHM5T-630、NHM5F-630、  
NHM5H-630、NHM5J-630、NHM5G-630、NHM5NE-630、NHM5DC-630;  
NHM5-800、NHM5B-800、NHM5P-800、NHM5T-800、NHM5F-800、  
NHM5H-800、NHM5J-800、NHM5G-800、NHM5NE-800、NHM5DC-800;  
NHM5-1000、NHM5B-1000、NHM5P-1000、NHM5T-1000、NHM5F-1000、  
NHM5H-1000、NHM5J-1000、NHM5G-1000、NHM5NE-1000、NHM5DC-1000;  
额定冲击耐受电压(Uimp):  
NHM5-63、NHM5-100、NHM5-X125、NHM5-125、NHM5-250:8kV;  
NHM5-400、NHM5-630、NHM5-800、NHM5-1000:12kV;  
额定绝缘电压(Ui): 1000V;  
约定发热电流(Ith):  
NHM5-63:63A; NHM5-100:100A; NHM5-X125:125A;  
NHM5-125:125A; NHM5-250:250A; NHM5-400:400A;  
NHM5-630:630A; NHM5-800:800A; NHM5-1000:1000A;  
额定工作电压(Ue): AC380V/AC400V/AC415V、AC660V/AC690V  
额定工作电流(Ie):  
NHM5-63:10A、15A、16A、20A、25A、30A、32A、40A、50A、60A、63A;  
NHM5-100:10A、15A、16A、20A、25A、30A、32A、40A、50A、60A、63A、  
65A、70A、

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302664560

证书附页: 第 2 页 共 2 页

75A、80A、85A、90A、100A;  
NHM5-X125: 10A、15A、16A、20A、25A、30A、32A、40A、50A、60A、63A、  
65A、70A、  
75A、80A、85A、90A、100A、110V、120A、125A;  
NHM5-125: 16A、20A、25A、30A、32A、40A、50A、60A、63A、65A、70A、  
75A、80A、  
85A、90A、100A、110A、120A、125A;  
NHM5-250: 125A、140A、150A、160A、170A、175A、180A、200A、225A、240A、  
250A;  
NHM5-400: 250A、280A、300A、315A、320A、350A、380A、400A;  
NHM5-630: 250A、280A、300A、315A、320A、350A、380A、400A、450A、500A、  
550A、600A、630A;  
NHM5-800: 400A、450A、500A、550A、600A、630A、700A、750A、800A;  
NHM5-1000: 630A、700A、750A、800A、900A、1000A;  
额定短时耐受电流(Icw):  
NHM5-63: 800A/1s; NHM5-100: 1200A/1s; NHM5-X125: 1500A/1s;  
NHM5-125: 1500A/1s; NHM5-250: 3000A/1s; NHM5-400: 5000A/1s;  
NHM5-630: 7800A/1s; NHM5-800: 9600A/1s; NHM5-1000: 12000A/1s;  
额定短时接通能力(Icm)(峰值):  
NHM5-63: 1128A; NHM5-100: 1700A; NHM5-X125: 2115A;  
NHM5-125: 2115A; NHM5-250: 4260A; NHM5-400: 7650A;  
NHM5-630: 13260A; NHM5-800: 16320A; NHM5-1000: 24000A;  
使用类别: AC-21A、AC-21B、AC-22A、AC-22B、AC-23A (仅 NHM5-63、  
NHM5-100、  
NHM5-X125)、AC-23B (仅 NHM5-63、NHM5-100、NHM5-X125);  
适用频率: 50Hz/60Hz; 极数: 3P、4P; 防护等级: IP30(安装面);  
配用的辅助触头: 1NO+1NC (3P、4P); 2NO+2NC (4P); Ith: 5A;  
AC-15: Ue: AC380V/AC400V/AC415V, Ie: 0.26A;  
DC-13: Ue: DC110V、DC220V/DC250V, Ie: 0.14A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司