

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307002104

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.2-2020
生产企业名称: 温州正泰电器科技有限公司
生产企业地址: 浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-10-12
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002104

产品系列、型号、规格:

NXM-400E、S、F、H, NXMH-400E、S、F、H, NXMP-400E、S、F、H, NXMF-400E、S、F、H, NXMS-400S、F、H, NXMSH-400S、F、H, NXMSF-400S、F、H, NXMS-630E、S、F、H, NXMH-630E、S、F、H, NXMP-630E、S、F、H, NXMF-630E、S、F、H, NXMS-630S、F、H, NXMSH-630S、F、H, NXMSF-630S、F、H; 详见附件

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-10-12
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002104

产品系列、型号、规格(附件):

NXM-400E, S, F, H, NXMH-400E, S, F, H, NXMP-400E, S, F, H, NXMF-400E, S, F, H, NXMS-400S, F, H, NXMSH-400S, F, H, NXMSP-400S, F, H, NXMSF-400S, F, H, NXM-630E, S, F, H, NXMH-630E, S, F, H, NXMP-630E, S, F, H, NXMF-630E, S, F, H, NXMS-630S, F, H, NXMSH-630S, F, H, NXMSP-630S, F, H, NXMSF-630S, F, H, Uj1000V, Uimp12kV, Ue: AC220V/AC230V/AC240V/AC380V/AC400V/AC415V/AC500V (仅F型, H型), AC660V/AC690V, In: 热磁式: NXM-400, NXMH-400, NXMP-400, NXMF-400 250A, 280A, 300A, 315A, 320A, 350A, 380A, 400A, NXM-630, NXMH-630, NXMP-630, NXMF-630 250A, 280A, 300A, 315A, 320A, 350A, 380A, 400A, 450A, 500A, 550A, 600A, 630A; 电子式: NXMS-400, NXMSH-400, NXMSP-400, NXMSF-400 300A, 315A, 320A, 400A, NXMS-630, NXMSH-630, NXMSP-630, NXMSF-630 500A, 630A, 过电流脱扣器类型: 热磁式, 电子式; Icu=6kA/1s(NXMS-400S, F, H, NXMSH-400S, F, H, NXMSP-400S, F, H, NXMSF-400S, F, H); Icw=8kA/1s(NXMS-630S, F, H, NXMSH-630S, F, H, NXMSP-630S, F, H, NXMSF-630S, F, H); E型(AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC660V/AC690V): Icu=50kA/36kA/7.5kA, Ics=50kA/36kA/7.5kA S型(AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC660V/AC690V): Icu=75kA/50kA/10kA, Ics=50kA/36kA/7.5kA F型(AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/AC500V/ (AC660V/AC690V): Icu=75kA/50kA/40kA/10kA, Ics=75kA/50kA/40kA/10kA H型(AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/AC500V/ (AC660V/AC690V): Icu=100kA/70kA/50kA/15kA, Ics=75kA/50kA/40kA/10kA 选择性类别 A 类(热磁式, 电子式), B 类(电子式); 脱扣级别(带电动机保护的断路器): 热磁式: 20, 30; 电子式: 10A, 10, 20, 30; 级数: 3P, 3P+N (仅热磁式, 电子式, 3个保护级, N级常通), 4P (3个保护级, N级可开闭), 4P; 适用于隔离(3P+N除外); 50/60Hz 配用的辅助触头: CQC2016010304835035 常开常闭的情况和数量: 1NO1NC/2NO2NC; Ith 6A; AC-15 Ue AC380V/AC400V/AC415V, Ie 0.4A; DC-13 Ue DC110V, DC220V/DC250V, Ie 0.2A; 符合附录 N 的电子附件: 与附件产品配用的分励脱扣器(仅适用于 NXM-400S, H, NXMS-400S, H) SHT-M4: Ux AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V; 电动操作机构 MD-M4 Ux: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V, DC110V/DC220V/DC250V;

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-10-12
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002104

产品系列、型号、规格(附件):

欠压脱扣器 UVT-M4:Us:AC220V/AC230V/AC240V,
AC380V/AC400V/AC415V;



- [illegible]

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人: 

自我声明时间: 2022-10-12
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。