



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307684033

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

上海诺雅克电气有限公司
上海市松江区思贤路3857号

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器
NA8-1600, NA8-1600H; 详见附页。

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月29日 有效期至：2029年08月28日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307684033

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NA8-1600,NA8-1600H

Uimp: 12kV;

Ui: 1000V;

Ue: AC400/415/440V, AC525/660/690V;

In: 200A,400A, 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

Ics: 见下表;

Icu: 见下表;

Icw: 见下表;

选择性类别: B;

极数: 3P, 4P;

适用于隔离;

适用频率: 50/60Hz;

配用的辅助触头: 4NO4NC, 6NO6NC

Ith: 5A;

AC-15: Ue/Ie: AC240V/2A, AC415V/2A;

DC-13: Ue/Ie: DC110V/0.25A, DC220V/0.25A;

Ue (V)	型号	Ics (kA)	Icu (kA)	Icw(kA/ 1s)	Icw(kA /3s)
AC400/415/440	NA8-1600	55	55	42	/
	NA8-1600H	66	66	55	30
AC525/660/690	NA8-1600	42	42	42	/
	NA8-1600H	50	50	50	30

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司