



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665113

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

温州正泰电器科技有限公司  
浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

**产品名称和系列、型号、规格**

塑料外壳式断路器

DZ15-100; Ue: AC380V; Ui: 690V; Uimp: 8kV; In: 50A、63A、80A、100A;  
过电流脱扣器类型: 液压电磁式; 选择性类别: A 类; Ics: 2.5kA, Icu: 5kA; 脱扣级别: 5 (DZ15-100/3902); 极数: 2P、3P; 不适用于隔离; 型号解释见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 11 月 27 日 有效期至: 2029 年 07 月 25 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 07 月 26 日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665113

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

DZ 15 - 100 / ☐ 90 ☐ ☐

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1) 塑料外壳式断路器

(2) 设计代号

(3) 壳架等级电流

(4) 极数 (2：二极；3：三极)

(5) 液压式电磁脱扣器

(6) 用途代号 (1：配电保护用；2：电动机保护用)

(7) 派生代号：常规产品无代号；透明盖产品用 T 表示

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司