

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2004010309116196

发证日期: 2021年10月14日

有效期至: 2031年10月14日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
生产企业名称	浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号
产品名称和系列、规格、型号	热过载继电器 NR2-11.5 ; Ui : 690V ; Uimp : 6kV ; Ue : AC690V ; Ie : 0.1A-0.16A , 0.16A-0.25A , 0.25A-0.4A , 0.4A-0.63A , 0.63A-1A , 1A-1.6A , 1.25A-2A , 1.6A-2.5A , 2.5A-4A , 4A-6A , 5.5A-8A , 7A-10A , 9A-13A ; 脱扣级别 : 10A ; 3P ; 外壳防护等级 : IP20(正前侧) ; 配用的辅助触头 : 1NC1NO ; Ui : 690V ; Uimp : 6kV ; Ith : 5A ; AC-15 : Ue/Ie : AC220V/2.73A、AC380V/1.58A ; DC-13 : Ue/Ie : DC220V/0.2A
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年06月19日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心