

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107388961

发证日期: 2023 年 05 月 22 日

有效期至: 2023 年 05 月 21 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
产品名称和系列、 规格、型号	剩余电流动作断路器 NXBLE-63YH、NXBLE-63YHF、NXBLG-63YH、NXBLG-63YHF ;Uimp :4kV ;Ui :500V ; Ue AC230V ; In : 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A ; C、D 型特性 ; Ics=Icn : 6000A ; I Δ n : 0.01A、0.03A、0.05A、0.075A、0.1A、0.3A/AC 型 ; I Δ n : 0.03A、 0.1A、0.3A/A 型(仅 NXBLE-63YH、NXBLE-63YHF) ;电子式 ; I Δ m : 2000A ;极数 : 1P+N(一 个保护极, N 极常通, 不适用于隔离用)、2P(一个保护极, N 极可关闭)
产品标准和技术要求	GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心