

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2018010302119525

发证日期: 2023 年 06 月 08 日

有效期至: 2031 年 10 月 19 日

|                   |  |
|-------------------|--|
| 委托人名称             | 浙江正泰电器股份有限公司   |
| 及注册地址             | 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号  |
| 制造商名称             | 浙江正泰电器股份有限公司   |
| 及注册地址             | 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号  |
| 生产企业名称            | 浙江正泰机电电气有限公司   |
| 及生产地址             | 浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区   |
| 产品名称和系列、<br>规格、型号 | 电控隔离开关熔断器组<br>HH15D-200、HH15D-160、HH15D-125、HH15D-100、HH15D-80、HH15D-63 ; Ue : AC415V/AC690V ; Ie : 63A、80A、100A、125A、160A ( Ue : AC690V ) ; Ie : 63A、80A、100A、160A、200A ( Ue : AC415V ) ; Ui : 1000V ; Uimp : 12kV ; Ith : 63A、80A、100A、125A、160A、200A ; 额定限制短路电流: 100kA ( Ue : AC415V )、50kA ( Ue : AC690V ) ; 使用类别: AC-22B ; 极数: 3P |
| 产品标准和技术要求         | GB/T 14048.3-2017  |
| 认证模式              | 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督  |

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 18 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心