



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307668890

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**产品名称和系列、型号、规格**

带自检功能的剩余电流动作保护器

NXBLE-63ZB; Uimp:4kV; Ui:500V; Ue: AC220V/230V/240V (1P+N,2P); In:  
6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A; 瞬时脱扣特性: B型,C型,D型; IΔn: 0.03A; 额定剩  
余动作类型:AC型; 电子式; IΔm:630A; Ics:6000A; Icn:6000A; 极数: 1P+N (1个保护极, N  
极常通), 2P; 1P+N 不适用隔离, 其余均适用于隔离; 自检周期: 108min

**产品标准和技术要求**

GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年08月01日 有效期至: 2029年07月31日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

