



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号： V2023CQC107502-1071078

(任务编号)

产品名称： 交流接触器

型 号： NC2-800

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 交流接触器 型 号: NC2-800 商 标: 正泰/CHINT 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2023-06-14 完成日期: 2023-06-15	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正 泰智能电器工业园区长江路 2 号															
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格																
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见附页 1																
主检: 冯林 日期: 2023.06.15																
审核: 龙晓丽 日期: 2023.06.15																
签发: 曾青青 日期: 2023.06.15																
备注:																
<table><tr><td>变更项目</td><td>变更前</td><td>变更后</td></tr><tr><td>变更内容</td><td>见附页2</td><td>见附页2</td></tr><tr><td>原证书编号</td><td colspan="2">CQC2008010304273938</td></tr><tr><td>原测试报告编号</td><td colspan="2">00901-V2021CQC107502-797396</td></tr><tr><td>原检测单位</td><td colspan="2">上海电器设备检测所有限公司</td></tr></table>		变更项目	变更前	变更后	变更内容	见附页2	见附页2	原证书编号	CQC2008010304273938		原测试报告编号	00901-V2021CQC107502-797396		原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	
变更项目	变更前	变更后														
变更内容	见附页2	见附页2														
原证书编号	CQC2008010304273938															
原测试报告编号	00901-V2021CQC107502-797396															
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司															

附页 1:

NC2-800

Ui:1000V;

Uimp:8kV;

Ith:800A;

Ue:AC380V/400V,AC660V/690V;

AC-1:Ue/Ie:AC380V(400V)/800A,AC660V(690V)/800A;

AC-3:Ue/Ie:AC380V(400V)/800A,AC660V(690V)/486A;

AC-4:Ue/Ie:AC380V(400V)/630A,AC660V(690V)/462A;

Us:AC:AC110V,AC127V,AC220V,AC380V,AC415V,50Hz;

极数:3P

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效；
未经许可本报告不得部分复制；
对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构：上海电器设备检测所有限公司

地址：上海市武宁路 505 号

邮政编码：200063

电话：（021）62579429

传 真：021-62433250

E-MAIL: TILVA@TILVA.com