



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307635359

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器

NBDPLE-125 ; Uimp: 4kV; Ui: 500V; Ue: AC 220V/230V/240V(1P+N、2P)、AC 380V/400V/415V(3P、3P+N、4P); In: 63A、80A、100A、125A; 过电流脱扣器型式: 热磁式; Ics: 7.5kA; Icu: 10kA; IΔ n: NBDPLE-125 (AC型): 0.03A、0.05A、0.075A、0.1A、0.3A; NBDPLE-125 (A型): 0.03A、0.1A、0.3A; IΔ m: 2.5kA; 选择性类别: A类; 频率: 50/60Hz; 非延时型; 电子式; 极数: NBDPLE-125: 1P+N (1个保护极, N极常通)、2P、3P、3P+N (3个保护极, N极常通), 4P; 1P+N、3P+N 不适用于隔离, 2P、3P、4P 适用于隔离

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年07月22日 有效期至: 2029年05月29日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024年05月30日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

