

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010307005873

发证日期: 2021 年 11 月 29 日

有效期至: 2031 年 11 月 29 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 温州正泰电器科技有限公司
及生产地址 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、规格、型号 剩余电流动作断路器
DZ20L-250 ; 详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 18 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010307005873

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

DZ20L-250; Ue: AC380V; Ui: 660V; Uimp: 8kV; In: 100A、125A、160A、180A、200A、225A、250A; 过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式; 选择性类别: A 类; Ics: 8kA; Icu: 15kA; 剩余电流脱扣器类型: 电子式; I Δ n: 单档 (非延时型): 0.03A、0.05A、0.075A、0.1A、0.15A、0.2A、0.3A、0.5A; 单档 (延时型): 0.05A、0.075A、0.1A、0.15A、0.2A、0.3A、0.5A; 三档可调 (非延时型): (0.03A/0.05A/0.1A)、(0.05A/0.1A/0.2A)、(0.1A/0.2A/0.3A)、(0.2A/0.3A/0.5A); AC 型; I Δ m: 4kA; 脱扣级别: 10; 配用的辅助触头: 1NO1NC; Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.26A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.14A; 极数: 3P+N (三个保护极, N 极不可开闭)、4P (三个保护极, N 极可开闭); 不适用于隔离



中国质量认证中心