



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302666867

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰机电电气有限公司  
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

**产品名称和系列、型号、规格**

隔离开关

HD18-63、HD18-80、HD18-100、HD18-125、HS18-80、HS18-100、HS18-125、HD11-80、HD11-100、HD11-125、HS11-80、HS11-100、HS11-125、HK18-80、HK18-100、HK18-125 Ue: AC220V(2P)、AC415V(3P、4P); Ie: 63A、80A、100A、125A; Ui: 800V; Uimp: 8kV; Ith: 125A; Icw: 2.5kA/1s; Icm (峰值): 3kA; 使用类别: AC-21A; 极数: 2P、3P、4P; 型号解释见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月30日 有效期至：2029年07月29日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302666867

证书附页: 第 1 页 共 1 页

型号解释:

H□ □ - □ / □ BC □ LV LS  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

- (1) 类组代号: “HD” 表示单投隔离开关, “HK” 表示单投隔离开关, “HS” 表示双投隔离开关  
(2) “18”表示设计序号, “11” 表示中央手柄式  
(3) 额定工作电流 (A): 63、80、100、125  
(4) 极数: 2—2P, 3—3P, 4—4P  
(5) BC: 表示保护型第三代隔离开关(仅对 HD11、HS11)  
(6) 无符号表示其他行业; E 表示新能源行业代号(仅针对 HD18、HK18 型)  
(7) LV: 进线端子为航空铝 (仅针对 4P HD18 63A、80A、100A、125A 型产品)  
(8) LS: 螺栓式接线方式 (仅针对 4P HD18 63A、80A、100A、125A 型产品)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司