



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304640494

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

**产品名称和系列、型号、规格**

交流接触器

CJX2-32\*\*, NC1-32\*\*, NC1NE-32\*\*, CJX2-32\*\*N, NC1-32\*\*N, NC1NE-32\*\*N,  
CJX2-32\*\*FZ, NC1-32\*\*FZ (\*\*=触头种类和数量) Ui:690V; Uimp:8kV; Ith:50A;  
Ue:AC220/230V, AC380/400V, AC660/690V; see the appendix for details.

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2025年06月10日 有效期至：2029年06月10日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年06月11日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304640494

证书附页: 第 1 页 共 2 页

CJX2-32\*\*, NC1-32\*\*, NC1NE-32\*\*, CJX2-32\*\*N, NC1-32\*\*N, NC1NE-32\*\*N,  
CJX2-32\*\*FZ, NC1-32\*\*FZ (\*\*=触头种类和数量) Ui:690V; Uimp:8kV; Ith:50A;  
Ue:AC220/230V, AC380/400V, AC660/690V;  
AC-1:Ue/le:AC220V/230V/50A,380V/400V/50A,660V/690V/50A;  
AC-3:Ue/le:AC220V/230V/32A,380V/400V/32A,660V/690V/21A;  
AC-4:Ue/le:AC220V/230V/12A,380V/400V/12A,660V/690V/7.5A; Us:  
AC24V,36V,42V,48V,110V,120V,127V,200V,208V,220V,230V,240V,277V,380V,400V,415V,  
440V,460V,480V,500V,525V,550V,600V,660V(50Hz, 50/60Hz, 60Hz);  
DC24V,36V,48V,54V,60V,110V,127V,220V; CJX2-32\*\*, NC1-32\*\*, NC1NE-32\*\*,  
CJX2-32\*\*N, NC1-32\*\*N, NC1NE-32\*\*N: IP20 (仅适用于正前侧); CJX2-32\*\*FZ,  
NC1-32\*\*FZ: IP50 (不含接线端子); 极数: 3P; 配用的辅助触头 (本体): 1NO,1NC; Ith:10A;  
AC-15:Ue/le:380V/400V/0.95A; DC-13:Ue/le:220V/250V/0.15A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304640494

证书附页: 第 2 页 共 2 页

## 3.3 型号的解释:

CJX 2- □□ □□ □□

特殊代号:FZ

常规: 省略不写, N: 表示可逆接触器

触头种类和数量, 用数字表示: (可逆接触器表示的是单台产品的触头种类和数量)

10 表示三常开主触头, 一常开辅助触头

01 表示三常开主触头, 一常闭辅助触头

基本规格代号, 用380V/400V、AC-3的额定工作电流数值表示  
设计序号

小型  
交流接触器

NC 1□- □□ □□ □□

特殊代号:FZ

常规: 省略不写, Z: 表示直流操作, N: 表示可逆交流接触器

触头种类和数量, 用数字表示: (可逆接触器表示的是单台产品的触头种类和数量)

10 表示三常开主触头, 一常开辅助触头

01 表示三常开主触头, 一常闭辅助触头

基本规格代号, 用380V/400V、AC-3的额定工作电流数值表示  
默认: 空, NE: NE系列  
设计序号

交流接触器  
企业特征代号

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司