



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304639852

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

NC8-115, NC8-150, NC8-170, NC8-115/N, NC8-150/N, NC8-170/N, NC8-115/W, NC8-150/W, NC8-170/W, NC8-115/W/N, NC8-150/W/N, NC8-170/W/N; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年06月07日 有效期至: 2029年06月06日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304639852

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NC8-115,NC8-150,NC8-170,NC8-115/N,NC8-150/N,NC8-170/N,NC8-115/W,NC8-150/W,
NC8-170/W,NC8-115/W/N,NC8-150/W/N,NC8-170/W/N
Ui:690V ; Uimp:8kV;
Ith:200A(NC8-115,NC8-150),275A(NC8-170);
NC8-115:
AC-1:Ue/Ie:AC380V/400V/660V/690V/200A;
AC-3,AC-4:Ue/Ie:AC380V/400V/115A,AC660V/690V/86A;
NC8-150:
AC-1:Ue/Ie:AC380V/400V/660V/690V/200A;
AC-3,AC-4:Ue/Ie:AC380V/400V/150A,AC660V/690V/107A;
NC8-170:
AC-1:Ue/Ie:AC380V/400V/660V/690V/275A;
AC-3:Ue/Ie:AC380V/400V/170A,AC660V/690V/118A;
AC-4:Ue/Ie:AC380V/400V/150A,AC660V/690V/107A;
Us:AC/DC 110~127V,220~240V,380~415V(NC8-115,NC8-150,NC8-170,
NC8-115/N,NC8-150/N,NC8-170/N); 50/60Hz;
AC/DC24~60V,48~130V,100~250V,250~500V(NC8-115/W,NC8-150/W,NC8-170/W,
NC8-115/W/N,NC8-150W/N,NC8-170/W/N); 50/60Hz;
极数:3P;
外壳防护等级:IP10;
配用的辅助触头模块(外置):
NCF1-11C
1NO1NC;
Ith:10A;
AC-15:Ue/Ie:AC380V/400V/0.95A;
DC-13:Ue/Ie: DC220V/250V/0.15A
NCF1-11C(已获证, 原证书编号:CQC2015010305819787)
1NO1NC;
Ith:10A;
AC-15:Ue/Ie:AC220V/230V/2.7A,AC380V/400V/1.5A;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304639852

证书附页：第 2 页 共 2 页

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.3A;

型号解释:



本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司