



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665890

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器
NM3-800;详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月29日 有效期至：2029年07月28日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307665890

证书附页: 第 1 页 共 3 页

型号: NM3-800
额定冲击耐受电压(Uimp):12kV;
额定绝缘电压(Ui):1000V;
额定工作电压(Ue): AC380V/AC400V/AC415V;
额定电流(In): 630A,700A,800A;
过电流脱扣器类型: 电子式;
额定运行短路分断能力(Ics):见下表;
额定极限短路分断能力(Icu): 见下表;
额定短时耐受电流 (Icw): 见下表;

型号	In(A)	Ics(kA)			Icu(kA)			Icw (EH、EHT 型适用)
		C	S	Q	C	S	Q	C、S、Q
NM3-800	630、700、800	36	50	50	36	50	70	10kA/1s

选择性类别: A 类(EHM/EHMT 型),B 类(EH/EHT 型);
极数: 3P, 3P+N(3 个保护极, N 极不可开闭) , 4P (3 个保护极, N 极可开闭),
4P;
适用于隔离 (4A、4D 除外, 见型号含义) ;
配用的辅助触头: AX24-M3 , AL24-M3 , AXL24-M3 (证书编号:
CQC2016010304835035):
1NO1NC;
Ith: 3A;
AC-15: Ue/Ie: AC380V/AC400V/AC415V/0.26A;
DC-13: Ue/Ie: DC110V/0.14A, DC220V/DC250V/0.14A;
符合附录 N 的电子附件:
欠电压脱扣器 (UVT24-M3) : Us : AC220V/AC230V/AC240V ,
AC380V/AC400V/AC415V;
电动操作机构 (MOD24-M3) : Us : AC220V/AC230V/AC240V ,
AC380V/AC400V/AC415V, DC110V, DC220V/DC250V

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665890

证书附页：第 2 页 共 3 页

型号解释

3.3 型号的解释(Explanation of / type):

断路器的型号及其含义如下:

N M 3-800 □ / □

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①企业特征代号

②塑料外壳式断路器

③设计序号

④壳架等级电流：800

⑤□：短路分断能力级别代号（见注 1）

⑥□：极数（见注 2）

注：1. 短路分断能力级别代号：C(普通型)、S（标准型）、Q(高级型)；

2. 按极数分：

3：三极

4A：四极，N 极不安装过电流脱扣元件，且 N 极始终接通，不与其它三极一起合分；

4B：四极，N 极不安装过电流脱扣元件，且 N 极与其它三极一起合分；

4C：四极，N 极安装过电流脱扣元件，且 N 极与其它三极一起合分；

4D：四极，N 极安装过电流脱扣元件，且 N 极始终接通，不与其它三极一起合分。

附件列表

附件类型	型号
辅助触头	AX24-M3
报警触头	AL24-M3
辅助报警触头	AXL24-M3
分励脱扣器	SHT24-M3
欠压脱扣器	UVT24-M3
电动操作机构	MOD24-M3
旋转操作手柄	DRH24-M3

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665890

证书附页：第 3 页 共 3 页

插入式	PIA24F-M3,PIA24B-M3
分励+辅助	SHTA80-M3
分励+报警	SHTC80-M3
分励+辅助+报警	SHTB80-M3

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司