

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他

申请编号： V2023CQC012009-1148293
(任务编号)

产品名称： 接线端子

型 号： JF5


检测机构： 上海电器设备检测所有限公司





| | |
|---|---|
| 样品名称: 接线端子 型 号: JF5 数 量: 33 台 样品状况: 完好 收样日期: 2023-12-21 完成日期: 2024-01-04 样品来源: 工厂送样 | 申请人: 浙江正泰电器股份有限公司 申请人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 制造商: 浙江正泰电器股份有限公司 制造商地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产厂: 浙江正泰机床电气制造有限公司 生产厂地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号 |
|---|---|

试验结论: 依据 GB/T 14048.7-2016,GB/T 14048.18-2016 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
 见附页 1。

主检:  日期: 2024.01.04

审核:  日期: 2024.01.04

签发:  日期: 2024.01.04

(检测机构名称、盖章)
 2024 年 01 月 04 日

备 注:

| 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---------|-----------------------------|------|
| 变更内容 | 见附页2 | 见附页2 |
| 原证书编号 | CQC20012260359 | |
| 原测试报告编号 | 00901-V2020CQC012009-586677 | |
| 原检测单位 | 上海电器设备检测所有限公司 | |

附页 1:

JF5

额定绝缘电压：660V;

额定工作电压：AC660V;

额定截面积：1.5mm² (JF5-1.5), 2.5mm² (JF5-2.5, JF5-2.5S3), 6mm² (JF5-6),
10mm² (JF5-10), 25mm² (JF5-25);

符合标准：GB/T 14048.7-2016

JF5

额定绝缘电压：660V;

额定工作电压：AC660V;

额定截面积：2.5mm² (JF5-2.5RD);

符合标准：GB/T 14048.18-2016

