



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304639821

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

**产品名称和系列、型号、规格**

交流接触器

NC8-400, NC8-500, NC8-400/N, NC8-500/N, NC8-400/W, NC8-500/W, NC8-400/W/N, NC8-500/W/N; 详见参数附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年06月07日 有效期至: 2029年06月06日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304639821

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NC8-400,NC8-500,NC8-400/N,NC8-500/N,NC8-400/W,NC8-500/W,NC8-400/W/N,  
NC8-500/W/N

Ui:1000V;

Uimp:8kV;

Ith:450A(NC8-400,NC8-400/N,NC8-400/W,NC8-400/W/N);

Ith:630A(NC8-500,NC8-500/N,NC8-500/W,NC8-500/W/N);

NC8-400,NC8-400/N,NC8-400/W,NC8-400/W/N:

AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/450A,AC380V/400/450A,AC660V/690V/450A;

AC-3,AC-4:Ue/Ie: AC220V/230V/400A,AC380V/400/400A,AC660V/690V/303A;

NC8-500,NC8-500/N,NC8-500/W,NC8-500/W/N:

AC-1:Ue/Ie: AC220V/230V/630A,AC380V/400/630A,AC660V/690V/630A;

AC-3,AC-4:Ue/Ie: AC220V/230V/500A,AC380V/400/500A,AC660V/690V/354A;

Us: AC/DC110V~127V,220V~240V,380V~415V;

AC/DC48V~130V,100V~250V,250V~500V(NC8-400/W~500/W,NC8-400/W/N~500  
/W/N); 50/60Hz,DC;

极数:3P;

配用的辅助触头模块:(外置)

NCF1-11C/B(已获证:原证书编号:CQC2015010305819787)

1NO1NC;

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:AC220V/230V/2.7A,AC380V/400V/0.95A,AC380V/400V/1.5A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.3A,DC220V/250V/0.15A

本页为证书附页,应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304639821

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号解释：



N表示可逆型接触器；非可逆时省略不写  
W宽电压型线圈；B标准型（省略不写）  
(AC-3, 380/400V时)额定工作电流(A)  
设计序号  
交流接触器  
企业特征代号

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司