



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304639868

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

切换电容器接触器

NXCC-25**(**=辅助触头种类和数量); U_i : 690V; U_{imp} : 6kV; U_e : AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V; I_{th} : 25A; AC-6b: U_e/I_e : AC220V/230V/19A, AC380V/400V/19A, AC660V/690V/19A; Q_e : AC220V/230V/7.2kvar, AC380V/400V/12.5kvar, AC660V/690V/21.7kvar; U_s : AC24V, AC36V, AC42V, AC48V, AC110V, AC120V, AC127V, AC220V, AC230V, AC240V, AC277V, AC380V, AC400V, AC415V, AC440V, AC460V, AC480V, AC525V, AC600V, AC660V/50Hz、50/60Hz、60Hz; 极数: 3P; 外壳防护等级: IP20(仅适用于正前侧); 配用辅助触头: (本体)2NO1NC, 1NO2NC; U_i : 690V; U_{imp} : 6kV; I_{th} : 10A; AC-15: U_e/I_e : AC220V/230V/2.7A, AC380V/400V/1.5A; DC-13: U_e/I_e : DC220V/0.3A。

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年06月07日 有效期至: 2029年06月06日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304639868

证书附页: 第 1 页 共 1 页

3.3 型号的解释:

N X CC — 25 □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1) 企业特征号
- (2) 设计序号
- (3) 切换电容器接触器
- (4) 基本规格代号
- (5) 常开辅助触头数量
- (6) 常闭辅助触头数量

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司