

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2007010304236409

发证日期: 2024 年 04 月 12 日

有效期至: 2031 年 12 月 16 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

产品名称和系列、规格、型号 交流接触器
NC8-40/□□/□, NC8-50/□□/□, NC8-65/□□/□, NC8-40/□□/□/□, NC8-50/□□/□/□, NC8-65/□□/□/□/□ 详细参数及型号解释见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 23 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

郑泉

签发

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666
http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

II 型自愿认证

证书编号: CQC2007010304236409

第 2 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

AC660V/690V/14A (NC8-65/4,NC8-65/22,NC8-65/4/W,NC8-65/22/W);
Us: NC8-40 ~ 65,NC8-40/4 ~ 65/4,NC8-40/22 ~ 65/22:
AC:24V,36V,42V,48V,110V,120V,127V,220V,230V,
240V,277V,380V,400V,415V,440V,460V,480V,600V,660V; 50Hz, 50/60Hz;
NC8-40/W ~ 65/W,NC8-40/4/W ~ 65/4/W,NC8-40/22/W ~ 65/22/W:
AC/DC 100V-250V,48V-130V,24V-60V;
NC8-40/Z ~ 65/Z(3P):DC:24V,48V,110V,120V,125V,220V;
NC8-40/4/Z ~ 65/4/Z(4P) :DC:24V,48V,110V,220V;
极数:3P,4P;
外壳防护等级:NC8-40-65,NC8-40/W-65/W,NC8-40/Z ~ 65Z,NC8-40/4/Z ~ 65/4/Z:
IP20 (仅适用于正前侧),
NC8-40/4-65/4,NC8-40/22-65/22,NC8-40/4/W-65/4/W,NC8-40/22/W-65/22/W: IP10;
配用的辅助触头 (本体):
1NO1NC;
Ith:10A;
AC-15: Ue/Ie:AC220V/230V/2.7A,AC380V/400V/415V/1.5A;
DC-13: Ue/Ie:DC220V/250V/0.3A



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

