



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他


申请编号: A2025CCC0304-4725989
(任务编号)

产品名称: 交流电动机起动器

型 号: NS2-32H、NS2-32H JC

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称：交流电动机起动机 型 号：NS2-32H、NS2-32H JC 商 标：正泰/CHINT 样品数量：3 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2025-04-22 完成日期：2025-05-07	委托人：浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者：浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业：浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号																		
试验结论：依据 GB/T 14048.2-2020、GB/T 14048.4-2020 检验合格																			
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： NS2-32H、NS2-32H JC Uimp: 8kV; Ui: 690V; Ue: AC400/415V, AC690V; In: 0.1-0.16A, 0.16-0.25A, 0.25-0.4A, 0.4-0.63A, 0.63-1A, 1-1.6A, 1.6-2.5A, 2.5-4A, 4-6.3A, 6-10A, 9-14A, 13-18A, 17-23A, 20-25A, 24-32A; 过电流脱扣器类型：热磁式; AC400/415V: Ics: 100kA(0.1-10A), 25kA(9-32A); Icu: 100kA(0.1-10A), 50kA(9-32A); AC690V: Icu, Ics: 100kA (0.1-1.6A) , 4kA(1.6-32A); 选择性类别：A; 使用类别：AC-3; 脱扣级别：10A; 极数：3P; 适用于隔离；适用频率：50Hz ， 50Hz/60Hz;																			
主检：孙艳霞 日期：2025.05.12																			
审核：刘威 日期：2025.05.12																			
签发：殷舒福 日期：2025.05.12																			
备注： <table><tr><td>变更项目</td><td>变更前</td><td>变更后</td></tr><tr><td>变更内容</td><td>见附页</td><td>见附页</td></tr><tr><td>原证书编号</td><td colspan="2">2024010307639845</td></tr><tr><td>原测试报告编号</td><td colspan="2">00901-V2023CQC107502-1077792</td></tr><tr><td>原检测单位</td><td colspan="2">上海电器设备检测所有限公司</td></tr><tr><td> </td><td colspan="2"> </td></tr></table>		变更项目	变更前	变更后	变更内容	见附页	见附页	原证书编号	2024010307639845		原测试报告编号	00901-V2023CQC107502-1077792		原检测单位	上海电器设备检测所有限公司				
变更项目	变更前	变更后																	
变更内容	见附页	见附页																	
原证书编号	2024010307639845																		
原测试报告编号	00901-V2023CQC107502-1077792																		
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司																		

检验项目汇总表

[illegible]