



170009010178



(2020)国认监认字(007)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0500

检 验 报 告

产品名称： 照明变压器

委托单位： 温州正泰电源电器有限公司

检验目的： 型式试验

报告编号： COMPA1-20203926

国家广播电视产品质量监督检验中心

北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司



检 验 报 告

委托单位	温州正泰电源电器有限公司	委托单位地址	温州经济技术开发区		
产品名称	照明变压器	型号	JMB-500 380 220/36 24 12 6		
样品编号	20201222014645	数量	1 台		
检验部门	安全检测室	检验日期	2020.12.22-2021.01.22		
取样方式	送样	样品状态	良好	收样日期	2020.12.22
依据标准	GB/T 19212.1-2016《变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分：通用要求和试验》 Q/ZT 258-2018《照明或控制用变压器》☆				
环境条件	室温: (20-30) ℃ 湿度: (41-65) %RH 大气压力: (101.1-102.5) kPa				

检验说明:

受温州正泰电源电器有限公司委托, 依据标准 GB/T 19212.1-2016《变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分：通用要求和试验》对其提供的 JMB-500 380 220/36 24 12 6 型照明变压器进行防锈试验, 依据标准 Q/ZT 258-2018《照明或控制用变压器》进行相关性能测试。

检验结论:

温州正泰电源电器有限公司生产的 JMB-500 380 220/36 24 12 6 型照明变压器, 经检验, 其防锈试验符合 GB/T 19212.1-2016《变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分：通用要求和试验》的要求, 其它试验项目符合 Q/ZT 258-2018《照明或控制用变压器》的要求。

意见或建议: 无

编制:

沈秋晨

审核:

张宇平

批准 (盖章):

郭瑞

日期:

2021.1.25

日期:

2021.1.25

日期:

2021.1.25

注: 报告中“判定”为“P”表示该项检验“合格”;“F”表示该项检验“不合格”;“N/A”表示该项检验“不适用”。