



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304640441

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

电磁起动器

NQ2-15/1, NQ2-15P/1, NQ2-15N/1, NQ2-15NB/1, NQ2-15/2, NQ2-15P/2,
NQ2-15N/2, NQ2-15NB/2, NQ2-15/3, NQ2-15P/3, NQ2-15N/3, NQ2-15NB/3,
NQ2-15/4, NQ2-15P/4, NQ2-15N/4, NQ2-15NB/4; 详细参数见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年06月11日 有效期至: 2029年06月10日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304640441

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NQ2-15/1,NQ2-15P/1,NQ2-15N/1,NQ2-15NB/1,NQ2-15/2,NQ2-15P/2,
NQ2-15N/2,NQ2-15NB/2,NQ2-15/3,NQ2-15P/3,NQ2-15N/3,NQ2-15NB/3,
NQ2-15/4,NQ2-15P/4,NQ2-15N/4,NQ2-15NB/4

Ui: 690V;

Uimp:6kV;

NQ2-15/1,NQ2-15P/1,NQ2-15N/1,NQ2-15NB/1:

Ue:AC220/230V,AC380/400V,AC660/690V;

Pe: 0.03kW, 0.04kW, 0.06kW, 0.09kW, 0.12kW, 0.18kW, 0.25kW, 0.37kW,
0.55kW, 0.75kW, 1.1kW, 1.5kW, 2.2kW, 3kW, 4kW, 5.5kW, 7.5kW;

NQ2-15/2,NQ2-15P/2,NQ2-15N/2,NQ2-15NB/2:

Ue:AC220/230V,AC380/400V,AC660/690V;

Pe: 0.03kW, 0.04kW, 0.06kW, 0.09kW, 0.12kW, 0.18kW, 0.25kW, 0.37kW,
0.55kW, 0.75kW, 1.1kW, 1.5kW, 2.2kW, 3kW, 4kW, 5.5kW, 7.5kW, 10kW;

NQ2-15/3,NQ2-15P/3,NQ2-15N/3,NQ2-15NB/3:

Ue:AC220/230V,AC380/400V,AC660/690V;

Pe: 0.03kW, 0.04kW, 0.06kW, 0.09kW, 0.12kW, 0.18kW, 0.25kW, 0.37kW,
0.55kW, 0.75kW, 1.1kW, 1.5kW, 2.2kW, 3kW, 4kW, 5.5kW, 7.5kW, 11kW, 15kW;

NQ2-15/4,NQ2-15P/4,NQ2-15N/4,NQ2-15NB/4:

Ue:AC220/230V,AC380/400V,AC660/690V;

Pe: 0.03kW, 0.04kW, 0.06kW, 0.09kW, 0.12kW, 0.18kW, 0.25kW, 0.37kW,
0.55kW, 0.75kW, 1.1kW, 1.5kW, 2.2kW, 3kW, 4kW, 5.5kW, 7.5kW, 11kW, 15kW,
18.5kW;

脱扣级别: 10A;

极数: 3P;

外壳防护等级: IP40;

配用的辅助触头:

接触器辅助:

1NO,1NC;

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:380V/0.95A;

热过载继电器辅助:

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304640441

证书附页: 第 2 页 共 2 页

1NO,1NC;
Ith:5A;
AC-15:Ue/Ie:380V/1.58A;
按钮:
1NO,1NC;
Ith:10A;
AC-15:Ue/Ie:380V/2.5A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司