



产品认证证书

证书编号: CQC2002010302023433

II 型自愿认证

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称及地址

浙江正泰机电电气有限公司(V046191)
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、规格、型号

熔断器式隔离开关

HR5-100/31、HR5-100/30; Ue: AC415V/690V; Ith=Ie: 100A; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Iq: 50kA; 使用类别: AC-23B (415V), AC-21B (690V); 极数: 3P; 辅助回路: 1NO1NC; Ith: 5A; AC-15: Ue/Ie: AC220V/0.79A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.1A.

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 12 月 30 日 有效期至: 2030 年 12 月 30 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 18 日

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>