



151300110071



2015闽质监字051号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2017CCC0305-2592391
(任务编号)

产品名称: 双电源自动转换开关

型 号: NH41-20、25、40、63

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



<p>产品名称: 双电源自动转换开关 型 号: NH41-20/43SZ、 NH41-63/33SZ 数 量: 6 台 收样日期: 2017-05-08 完成日期: 2017-07-10 样品来源: 送样</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰机电电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市乐成镇盐盘 工业区</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NH41-20、25、40、63; Uimp:8kV(主体); Uimp:2.5kV(控制器); Ui:690V; Ith:63A; Ue:AC400V; Ie:20A, 25A, 40A, 63A; 使用类别:AC-33B; Icw: 8kA/30ms, Icm(峰值):13.6kA; 电器级别:PC 级; 转换方式:ATSE; 3P、4P</p>	
<p>主检:  日期: 2017-07-10</p>	<p>福建省产品质量检验研究院 2017 年 7 月 31 日</p> 
<p>审核:  日期: 2017-07-28</p>	
<p>签发:  日期: 2017-07-31</p>	
<p>备注: 1.变更情况: (见附页); 2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): C-027-12DQ1564-S(A2012CCC0305-1315185); 3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院; 4.原 3C 证书编号: 2011010305518887; 5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系 统), N (120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波); 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。</p>	

试验项目汇总表

[illegible]