



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307626474

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

NA5-1600N、NA5P-1600N、NA5PD-1600N、NA5F-1600N、NA5H-1600N、NA5J-1600N、
NA5G-1600N、NA5NE-1600N、NA5T-1600N、NA5-1600H、NA5P-1600H、NA5PD-1600H、
NA5F-1600H、NA5H-1600H、NA5J-1600H、NA5G-1600H、NA5NE-1600H、NA5T-1600H、
NA5-1600N4、NA5P-1600N4、NA5PD-1600N4、NA5F-1600N4、NA5H-1600N4、NA5J-1600N4、
NA5G-1600N4、NA5NE-1600N4、NA5T-1600N4、NA5-1600H4、NA5P-1600H4、NA5PD-1600H4、
NA5F-1600H4、NA5H-1600H4、NA5J-1600H4、NA5G-1600H4、NA5NE-1600H4、NA5T-1600H4、
NA5NE-1600Q、NA5NE-1600HU、NA5NE-1600HU4；见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2025年03月12日 有效期至：2029年05月05日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年05月06日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307626474

证书附页: 第 1 页 共 2 页

型号: NA5-1600N、NA5P-1600N、NA5PD-1600N、NA5F-1600N、NA5H-1600N、NA5J-1600N、NA5G-1600N、NA5NE-1600N、NA5T-1600N、NA5-1600H、NA5P-1600H、NA5PD-1600H、NA5F-1600H、NA5H-1600H、NA5J-1600H、NA5G-1600H、NA5NE-1600H、NA5T-1600H、NA5-1600N4、NA5P-1600N4、NA5PD-1600N4、NA5F-1600N4、NA5H-1600N4、NA5J-1600N4、NA5G-1600N4、NA5NE-1600N4、NA5T-1600N4、NA5-1600H4、NA5P-1600H4、NA5PD-1600H4、NA5F-1600H4、NA5H-1600H4、NA5J-1600H4、NA5G-1600H4、NA5NE-1600H4、NA5T-1600H4、NA5NE-1600Q、NA5NE-1600HU、NA5NE-1600HU4;

In: 200A、400A、630A、800A、1000A、1250A、1600A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

NA5-1600N、NA5P-1600N、NA5PD-1600N、NA5F-1600N、NA5H-1600N、NA5J-1600N、NA5G-1600N、NA5NE-1600N、NA5T-1600N、NA5-1600N4、NA5P-1600N4、NA5PD-1600N4、NA5F-1600N4、NA5H-1600N4、NA5J-1600N4、NA5G-1600N4、NA5NE-1600N4、NA5T-1600N4;

Uimp: 12kV; Ui: 1000V;

Ue: AC380V/AC400V/AC415V, Icu=50kA, Ics=50kA, Icw=42kA/1s;

Ue: AC440V/AC525V/AC690V, Icu=36kA, Ics=36kA, Icw=36kA/1s;

NA5-1600H、NA5P-1600H、NA5PD-1600H、NA5F-1600H、NA5H-1600H、NA5J-1600H、NA5G-1600H、NA5NE-1600H、NA5T-1600H、NA5-1600H4、NA5P-1600H4、NA5PD-1600H4、NA5F-1600H4、NA5H-1600H4、NA5J-1600H4、NA5G-1600H4、NA5NE-1600H4、NA5T-1600H4;

Uimp: 12kV; Ui: 1000V;

Ue: AC380V/AC400V/AC415V, Icu=66kA, Ics=55kA, Icw=50kA/1s;

Ue: AC440V/AC525V/AC690V, Icu=42kA, Ics=42kA, Icw=42kA/1s;

NA5NE-1600Q:

Uimp: 12kV; Ui: 1000V;

Ue: AC380V/AC400V/AC415V/440V/AC525V/AC630V/AC690V,

Icu=60kA, Ics=42kA, Icw=42kA/1s;

NA5NE-1600HU、NA5NE-1600HU4:

Uimp: 20kV; Ui: 2000V;

Ue: AC800V, Icu=42kA, Ics=42kA, Icw=42kA/1s;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307626474

证书附页: 第 2 页 共 2 页

Ue: AC1000V/AC1140V, Icu=20kA, Ics=20kA, Icw=20kA/1s;

选择性类别: B;

极数: 3P、4P (NA5NE-1600Q 仅有 3P);

适用于隔离;

适用频率: 50Hz/60Hz;

辅助触头: 4NO4NC, 6NO6NC;

Ui: 415V;

Ith: 6A;

Ue/Ie: AC-15: AC415V/0.25A, AC240V/1.3A;

DC-13: DC220V/0.27A, DC110V/0.55A;

符合附录 N 的电子附件:

闭合线圈: Us: AC220~240V 50/60Hz, AC380~415V 50/60Hz, DC110V, DC220V;

分励脱扣器: Us: AC220~240V 50/60Hz, AC380~415V 50/60Hz, DC110V, DC220V;

欠压脱扣器: Us: AC220~240V 50/60Hz, AC380~415V 50/60Hz;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司