

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980302000524

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 隔离开关
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.3-2017
生产企业名称: 浙江正泰机电电气有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-12-30
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302000524

产品系列、型号、规格:

HD18-63/2、HD18-63/3、HD18-63/4、HD18-63/2E、HD18-63/3E、HD18-63/4E、HS18-63/2、HS18-63/3、HS18-63/4、HD11-63/2BC、HD11-63/3BC、HD11-63/4BC、HS11-63/2BC、HS11-63/3BC、HS11-63/4BC Ue: AC 220V (2P)、AC 415V (3P、4P); Ie: 63A; Ui: 800V; Uimp: 8kV; Ith: 63A; Icw: 1.26kA/1s; Icm (峰值): 1.78kA; 使用类别: AC-22A; 极数: 2P、3P、4P; 型号解释见附件

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-12-30
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302000524

产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:

$\frac{H}{(1)}$ $\frac{□}{(2)}$ \cdot $\frac{63}{(3)}$ $/$ $\frac{□}{(4)}$ $\frac{BC}{(5)}$ $\frac{□}{(6)}$

- (1) 类别代号: "HD" 表示单投隔离开关; "HS" 表示双投隔离开关
- (2) "18" 表示设计序号; "11" 表示中央手柄式
- (3) 额定工作电压(A): 63
- (4) 极数: 2-2P, 3-3P, 4-4P
- (5) 表示保护型第三级隔离开关(仅对 HD11、HS11)
- (6) E: 无符号表示其他行业; E: 表示新能源行业代号(仅针对 HD18 型)

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-12-30
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。