



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304651728

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

上海诺雅克电气有限公司
上海市松江区思贤路3857号

产品名称和系列、型号、规格

软起动器

NJR5-110, NJR5-150, TR150-110, TR150-150; 参数详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.6-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月03日 有效期至：2029年07月02日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304651728

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NJR5-110,NJR5-150,TR150-110,TR150-150

Uimp: 8kV;

Ui:见下表;

Ith:见下表;

Ue:见下表;

Ie:见下表;

Pe:见下表;

使用类别: AC-53a;

极数: 3P;

防护等级: IP20

产品型号	产品型号	Pe	Ie(A)	Ith(A)	Ue(V)	Ui(V)
NJR5-110/ZX2	TR150-110/ZX2	30kW	103A	同 Ie	AC220	AC660
NJR5-150/ZX2	TR150-150/ZX2	37kW	140A			
NJR5-110/ZX3	TR150-110/ZX3	55kW	103A		AC380	
NJR5-150/ZX3	TR150-150/ZX3	75kW	140A			
NJR5-110/ZX4	TR150-110/ZX4	75kW	103A		AC460	AC1000
NJR5-150/ZX4	TR150-150/ZX4	90kW	140A			
NJR5-110/ZX5	TR150-110/ZX5	75kW	103A		AC575	
NJR5-150/ZX5	TR150-150/ZX5	110kW	140A			
NJR5-110/ZX6	TR150-110/ZX6	110kW	103A		AC690	
NJR5-150/ZX6	TR150-150/ZX6	132kW	140A			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司