

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2015010307829324

发证日期: 2023 年 10 月 09 日

有效期至: 2031 年 07 月 27 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
产品名称和系列、 规格、型号	剩余电流动作断路器 NXBLE-40, NXBLG-40, NXBFLE-40; 额定冲击耐受电压(Uimp):4kV; 额定绝缘电压(Ui):500V; 额定工作电压(Ue): AC220V/230V/240V; 额定电流(In):6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A; 瞬时脱扣类型:C,D 型; 额定剩余动作电流(I <sub>Δn</sub> ):0.01A,0.03A/AC 型; 额定剩余动作类型: AC 型,电子式; 额定剩余接通分断能力(I <sub>Δm</sub> ):500A; 运行短路能力(Ics):4500A; 额定短路能力(Icn): 4500A; 极数: 1P+N(带 1 个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离
产品标准和技术要求	GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心