



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307684844

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

上海诺雅克电气有限公司
上海市松江区思贤路3857号

产品名称和系列、型号、规格

光伏专用直流塑壳断路器
NM3DC-250；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月30日 有效期至：2029年08月28日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307684844

证书附页: 第 1 页 共 3 页

NM3DC-250

Uimp: 8kV;

Ui: 1200V;

Ue: DC1000V;

In: 63A,80A,100A,125A,140A,160A,180A,200A,225A,250A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

Ics=Icu=15kA;

选择性类别: A;

适用于隔离;


配用的辅助和报警触头: 1NO1NC;

Ith: 3A;

AC-15: Ue/Ie: AC380/400/415V/0.26A;

DC-13: Ue/Ie: DC110/220/250V/0.14A;

接线方式图:



本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307684844

证书附页：第 2 页 共 3 页

型号的解释:

NM3 DC-250 250 □



附件代号（见附表 1）
额定电流
壳架等级代号，代表 250 壳架
直流代号，DC1000V
产品代号

附表 1 附件代号

附件名称	附件代号
无附件	-
报警触头	AL22VX
辅助触头	AX22VX
分励脱扣器 DC24V	SHT22VX DC24V
分励脱扣器 AC230V	SHT22VX AC230V
分励脱扣器 AC400V	SHT22VX AC400V
报警触头+分励脱扣器 DC24V	AL+SHT22VX DC24V
报警触头+分励脱扣器 AC230V	AL+SHT22VX AC230V
报警触头+分励脱扣器 AC400V	AL+SHT22VX AC400V
辅助触头+分励脱扣器 DC24V	AX+SHT22VX DC24V
辅助触头+分励脱扣器 AC230V	AX+SHT22VX AC230V
辅助触头+分励脱扣器 AC400V	AX+SHT22VX AC400V

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307684844

证书附页：第 3 页 共 3 页

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司