



# 产品认证证书

证书编号: CQC20012260359

发证日期: 2024 年 01 月 22 日  
有效期至: 2034 年 01 月 21 日

**委托人名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**制造商名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**生产企业名称** 浙江正泰机床电气制造有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

**产品名称和系列、规格、型号** 接线端子 JF5; 具体参数和型号解释详见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.18-2016;GB/T 14048.7-2016

**认证模式** 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462123-2021 认证规则的要求, 特发此证。  
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 08 月 11 日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



# 产品认证证书

证书编号: CQC20012260359

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

## JF5

额定绝缘电压: 660V;

额定工作电压: AC660V;

额定截面积: 1.5mm<sup>2</sup> (JF5-1.5), 2.5mm<sup>2</sup> (JF5-2.5, JF5-2.5S3), 6mm<sup>2</sup> (JF5-6), 10mm<sup>2</sup> (JF5-10), 25mm<sup>2</sup> (JF5-25);

符合标准: GB/T 14048.7-2016

## JF5


额定绝缘电压: 660V;

额定工作电压: AC660V;

额定截面积: 2.5mm<sup>2</sup> (JF5-2.5RD);

符合标准: GB/T 14048.18-2016

型号解释:



中国质量认证中心