



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307668816

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器  
DZ47-60MB, DZ47-60MC, DZ47-60MD; 详细参数见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月01日 有效期至：2029年07月31日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307668816

证书附页: 第 1 页 共 1 页

DZ47-60MB,DZ47-60MC,DZ47-60MD;

Ui:500V;

Uimp:6kV;

Uc:AC230V(1P),AC400V(2P,3P,4P);DC110V(1P 外形),DC220V(2P 外形);

In:1A,2A,3A,4A,5A,6A,10A,15A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,60A,63A;

过电流脱扣器类型:电磁式,CBI-X(仅有瞬时短路脱扣器,无过载脱扣器

Ics=Icu=6kA(DZ47-60MB,DZ47-60MC:1A-40A);Ics=Icu=4.5kA(DZ47-60MB,DZ47-60MC:50A-63A,DZ47-60MD:1A-63A);

选择性类别:A 类;

极数:1P,2P,3P,4P

本页为证书附页,应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司