



160008220361



(2019) 国认监认字 (089) 号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4463

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-815207


(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型号: NBP-100S

检测机构: 天津天传电控设备检测有限公司
(国家电控配电设备质量监督检验中心)



<p>样品名称: 小型断路器 型号: NBP-100S 样品数量: 14 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021 年 06 月 04 日 完成日期: 2021 年 07 月 14 日</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p>
<p>试验结论: 合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NBP-100S Ui: 500V; Ue: AC220V/230V/240V (1P+N), AC380V/400V/415V (3P+N); Uimp: 4kV; In: 63A, 80A, 100A; 瞬时脱扣器类型: C 型, D 型; Icn=Ics: 6000A, Icn1: 6000A 极数: 1P+N (N 极可开闭), 3P+N (N 极可开闭)</p>	
<p>签发人: 张春香</p> <p>签名: </p> <p>签发日期: 2021 年 07 月 14 日</p>	
<p>备 注</p>	