



151300110071



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2022CQC107502-1034129  
(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型 号: HK18-63/□□

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 隔离开关 型 号: HK18-63/4E 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 送样 收样日期: 2022-12-15 完成日期: 2022-12-16	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号  生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号  生产企业: 浙江正泰机电电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区								
试验结论: 依据 GB/T 14048.3—2017 检验合格									
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HK18-63/□□; Uimp: 6kV; Ui: 800V; Ith: 63A; Ue: AC220V(2P), AC415V(3P, 4P); Ie: 63A; Icw: 1.26kA/1s; Icm(峰值): 1.26kA; 使用类别: AC-22A; IP20; 2P, 3P, 4P									
主检:  日期: 2022-12-16	 福建省产品质量检验研究院 2022 年 12 月 16 日 (2)								
审核:  日期: 2022-12-16									
签发:  日期: 2022-12-16									
备注: 1. 变更情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th style="width: 10%;">序号</th> <th style="width: 20%;">变更项目</th> <th style="width: 40%;">变更前</th> <th style="width: 30%;">变更后</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>型号变更</td> <td style="text-align: center;">HK18-63/□</td> <td style="text-align: center;">HK18-63/□□</td> </tr> </table>		序号	变更项目	变更前	变更后	1	型号变更	HK18-63/□	HK18-63/□□
序号	变更项目	变更前	变更后						
1	型号变更	HK18-63/□	HK18-63/□□						
2. 最近一次原认可报告编号: 02501-21DQ0773; 3. 最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院; 4. 原证书编号: CQC2007010305242805; 5. 此确认试验报告与原报告合并使用才有效。									

## 试验项目汇总表

[illegible]