



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307626759

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

温州正泰电器科技有限公司  
浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

**产品名称和系列、型号、规格**

剩余电流动作断路器  
NXMNLE-250S、F、H；NXMNHLE-250S、F、H；NXMNPLE-250S、F、H；  
NXMNFLE-250S、F、H；详见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 12 月 16 日 有效期至：2029 年 05 月 07 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 05 月 08 日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307626759

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NXMNLE-250S、F、H; NXMNHLE-250S、F、H;  
NXMNPLE-250S、F、H; NXMNFLE-250S、F、H;  
Uimp:8kV;Ui:800V  
Ue:AC220V/AC230V/AC240V,AC200V,AC380V/AC400V/AC415V;  
过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式;  
In:100A,110A,125A,140A,150A,160A,170A,175A,180A,200A,225A,  
240A,250A;  
S 型:(AC220V/AC230V/AC240V)/(AC200V,AC380V  
/AC400V/AC415V)  
Ics=30kA/18kA,Icu=50kA/36kA;  
F 型:(AC220V/AC230V/AC240V)/(AC200V,AC380V  
/AC400V/AC415V);  
Ics=50kA/25kA,Icu=50kA/25kA;  
H 型:(AC220V/AC230V/AC240V)/(AC200V,AC380V  
/AC400V/AC415V);  
Ics=50kA/25kA,Icu=75kA/50kA;  
额定剩余动作电流 ( $I_{\Delta n}$ ):  
四档可调/单档/非延时型:  
(30/50/100/200/300/400/500/600/700/800/1000)mA  
四档可调/单档/延时型:  
(50/100/200/300/400/500/600/700/800/1000)mA  
漏电脱扣器的类型: 电子式;  
额定剩余动作类型: 基本型: AC 型,A 型;  
剩余接通和分断能力 ( $I_{\Delta m}$ ):  
S 型: 13kA(AC220V/AC230V/AC240V),  
9kA(AC200V,AC380V/AC400V/AC415V);  
F 型: 13kA(AC220V/AC230V/AC240V),  
7kA(AC200V,AC380V/AC400V/AC415V);  
H 型: 19kA(AC220V/AC230V/AC240V),  
13kA(AC200V,AC380V/AC400V/AC415V);  
适用频率: 50Hz/60Hz; 选择性类别: A 类;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307626759

证书附页: 第 2 页 共 2 页

脱扣级别: 10,20;

极数: 1P+N(1 个保护极,N 极不可开闭,仅 S 型),2P (仅 S 型),

3P,3P+N (3 个保护极,N 极不可开闭),4P;

具有隔离功能,(1P+N、3P+N 除外);

配用的辅助触头:(CCC: 2024010305626517)

1NO+1NC; 2NO+2NC

Ui: 500V; Ith:5A;

AC-15,Ue/Ie: AC380V/AC400V/AC415V/0.26A;

DC-13,Ue/Ie: DC110V,DC220V/DC250V/0.14A;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器 AC110V,AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,  
DC24V,DC110V,DC220V/DC250V;

电动操作机构 AC110V,AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,  
DC24V,DC110V,DC220V/DC250V;

预付费分励脱扣器 AC110V,AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,  
DC24V,DC110V,DC220V/DC250V;

本页为证书附页,应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司