



151300110071



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-825268  
(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型 号: NH□50-160、250/□□□□

检测机构: 福建省产品质量检验研究院

检验检测专用章  
(2)



样品名称: 隔离开关 型 号: NHD50-250/4118B 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021-07-05 完成日期: 2021-07-12	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰机电电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区								
试验结论: 依据 GB/T 14048.3—2017 检验合格									
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NH□50-160、250/□□□□; Uimp:6kV; Ui:800V; Ith:250A; Ue:AC400V/690V; 400V:Ie:160A, 250A; 690V:Ie:125A, 200A; Icw:3kA/1s; Icm(峰值):4.26kA(NHD50-160, 250/□12~□14, NHS50-160, 250/□12~□14); 使用类别:AC-21B(NHD50-160, 250/□12~□14, NHS50-160, 250/□12~□14), AC-20B(NHD50-160, 250/□11, NHS50-160, 250/□11); 极数: 3P, 4P									
主检:  日期: 2021-07-12	 福建省产品质量检验研究院 2021 年 7 月 13 日								
审核:  日期: 2021-07-13									
签发:  日期: 2021-07-13									
备注: 1. 变更情况									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">序号</th> <th style="width: 20%;">变更项目</th> <th style="width: 40%;">变更前</th> <th style="width: 30%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>型号解释变更</td> <td>详见“02501-19DQ2520”报告中型号解释</td> <td>详见“02501-21DQ0774”报告中型号解释</td> </tr> </tbody> </table>		序号	变更项目	变更前	变更后	1	型号解释变更	详见“02501-19DQ2520”报告中型号解释	详见“02501-21DQ0774”报告中型号解释
序号	变更项目	变更前	变更后						
1	型号解释变更	详见“02501-19DQ2520”报告中型号解释	详见“02501-21DQ0774”报告中型号解释						
2. 最近一次原认可报告编号(申请编号): 02501-19DQ2520(A2019CCC0302-3097259); 3. 最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院; 4. 原证书编号: CQC2006010302211006; 5. 此确认试验报告与原报告合并使用才有效。									

## 试验项目汇总表

[illegible]